

Comune del Gambarogno
Acquedotto pozzo a lago
Condotte - Planimetria no. 3 - 1:2000

Seratoio PIANCA
436.44 m s.m.
mc 200
(da abbandonare in futuro)

Impianto di potabilizzazione
(filtrazione, UV, clorazione
in caso d'emergenza
da abbandonare in futuro)

Camera di misura
e collegamento
"Valle Crana"
350.00 m s.m.

Riduttore di
pressione
339.10 m s.m.

Nuova condotta di distribuzione
Ghisa PUR - DN 200, PN 25
Portacavo - 2 PE Ø 92/80
L = 10 m

Nuova condotta di distribuzione
Ghisa PUR (S5) - Ø 200/200, PN 16
Portacavo - 2 PE Ø 92/80
L = 20 m

Sostituzione condotta di distribuzione
Ghisa PUR - DN 200, PN 25
Portacavo - 2 PE Ø 92/80
L = 117 m

Sostituzione condotta di distribuzione
PE 100 (S5) - Ø 125/102, PN 16
L = 80 m

