



Comune di Gambarogno

Egregio Signor
Pierluigi Vaerini
La Strada d'Indeman 8
CP 19
6574 Vira

GD/ac – risoluzione no. 918

Magadino, 5 dicembre 2023

Evasione interpellanza del 20 novembre 2023
"Stato impianti idrici di alimentazione dei monti di Cima al Prato e Idacca"

Egregio Signor Vaerini,

abbiamo preso atto dell'interpellanza citata a margine, da lei redatta il 20 novembre 2023 e di seguito formuliamo la nostra risposta.

Nella prossima seduta di Consiglio comunale le sarà data la possibilità di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto, eventualmente con un breve intervento, conformemente a quanto previsto dalla LOC.

Per l'interesse generale del tema copia della presente risposta sarà inviata a tutti i Consiglieri comunali.

Nel citato scritto, facendo riferimento a probabili danni causati agli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua potabile ai Monti di Cima al Prato e Idacca a seguito delle forti precipitazioni meteo occorse nell'anno 2022, interpella il Municipio sui seguenti temi:

D: Corrisponde al vero che c'è un problema di tale portata?

R: Effettivamente nell'anno 2022 a seguito di un evento meteorologico straordinario, s'è verificato un problema di potabilità nella sezione di Cima al Prato (non Idacca), che ha implicato l'emissione di un avviso di "non potabilità" per le sette utenze allacciate.

In seguito a quest'evento, sentite le Autorità cantonali preposte, si è messo in atto un sistema di monitoraggio costante della situazione, che ha confermato come in presenza di eventi meteo estremi vi siano dei leggeri superamenti nei limiti fissati nella specifica Ordinanza per le acque potabili.

D: Perché i proprietari di case e rustici situati in questi monti non sono mai stati avvertiti ufficialmente dei rischi e dei pericoli?

R: Le sette utenze interessate dall'evento, ossia solo quelle di Cima al Prato, sono state regolarmente avvisate della "non potabilità e della relativa revoca", conformemente a quanto previsto dalla specifica legislazione.

Via Cantonale 138
6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00
Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

D: Vengono eseguiti regolarmente prelievi per l'analisi sulla potabilità di questa rete? Con che frequenza? Eventualmente dove sono pubblicati i risultati o le allerte di pericolo?

R: Conformemente alla Legge sulle derrate alimentari e alla norma W12 della SSIGA, nell'ambito dell'auto controllo su tutto il comprensorio di distribuzione - quindi anche a Cima al Prato - sono svolte analisi con frequenza trimestrale. I risultati sulla qualità dell'acqua erogata sono regolarmente pubblicati sul sito internet del Comune. Per Cima al Prato le analisi sono ulteriormente eseguite in presenza di eventi meteo di una certa intensità.

Non solo, le singole analisi sono salvate sul server del Laboratorio di analisi di riferimento e a fine anno, come da direttive, è allestita una tabella con tutti i risultati ai fini del controllo da parte dell'Autorità cantonale preposta.

D: Quali sono i passi (urgenti) che intraprenderà il Municipio per rendere sicura la fornitura di acqua potabile e quando verranno messi in atto?

R: Attualmente la situazione è sicura, conosciuta e costantemente monitorata; gli utenti non corrono alcun pericolo. Nei casi straordinari sopra indicati, previo analisi batteriologiche, gli utenti sono personalmente informati con notifica/telefonata.

Al momento non sono previste misure o investimenti particolari sulle infrastrutture tecniche, poiché l'entità degli stessi risulterebbe sproporzionata in relazione all'esiguo numero di utenti, tutti secondari.

Sperando di aver esaurientemente risposto alla sua interpellanza porghiamo, Egregio signor Vaerini, cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



avv. G. Della Santa



Il Segretario



Alberto Codiroli

Pierluigi Vaerini
La Strada d'Indeman 8
6574 Vira Gambarogno

Municipio di Gambarogno	
21 NOV 2023	
No. reg.:	
Della Santa	
Ferrari	
Rossi	
Sussigan	
Zerbola	

Vira Gambarogno, 20 novembre 2023

Lodevole
Municipio di Gambarogno
6573 Magadino

Interpellanza – art 66 LOC

Egregio Signor Sindaco,
gentile signora e signori Municipali,

Alla recente riunione di frazione di Indemini è stato riferito che ci sono problemi (preoccupanti) con l'erogazione di acqua potabile in questa frazione di montagna, in particolare con le prese delle sorgenti che alimentano i bacini che servono i monti di Cima al Prato e di Idacca, dove in caso di forti precipitazioni la potabilità dell'acqua erogata non è garantita e questo senza che la struttura sia stata toccata o danneggiata dall'incendio del 2022.

A tal proposito chiedo al Municipio:

- corrisponde al vero che c'è un problema di tale portata ?
- Perché i proprietari di case e rustici situati in questi monti non sono mai stati avvertiti ufficialmente dei rischi e dei pericoli ?
- Vengono eseguiti regolarmente prelievi per l'analisi sulla potabilità di questa rete ? Con che frequenza ? Eventualmente dove sono pubblicati i risultati o le allerte di pericolo?
- Quali sono i passi (urgenti) che intraprenderà il Municipio per rendere sicura la fornitura di acqua potabile e quando verranno messi in atto ?

Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.


Pierluigi Vaerini
Il Centro